

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ68.В.00174/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025143

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛАССЕН-РУС".

Место нахождения: 215010, РОССИЯ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАГАРИН, ПРОЕЗД ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 9.

ОГРН 1027700258948, телефон +74813534744, факс +74813534816, e-mail: info@classen.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«CLASSEN Holz Kontor GmbH».

Место нахождения: ГЕРМАНИЯ, D56759, Kaisersesch, Werner-von-Siemens Strasse 18-20.

Факс +4926539804470, e-mail: info@classen.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные из минерально-полипропиленового композитного материала (CSF), покрытого акриловой смолой, марок: Classen, Neo 2.0, Neo 2.0 Prime, Neo 2.0 Vario, Ceramin, Ceramin Vario, Sono, Sono Pro, Wiparquet, Green Vinyl, Ceramico Slim, Eco.Vinyl, Eco.Concept, One Nature, Designflooring, толщиной от 2, 5 до 5,0 мм, плотностью от 1420 кг/м³ до 1520 кг/м³, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 22.23.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-330/07-2019 выдан 23.07.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 343-СС/06-2019 от 06.06.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

25.07.2019

по

24.07.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-DE.ПБ68.В.00174/19

(обязательная сертификация)

№ **0021151**

Приложение №1 На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-2018	п. 11	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-2018	п. 13	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Умереннораспространяющие (РП3) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия